

Wyszki 02.03.2018 r.

IGK.271.2.2018

## WYKONAWCY

Dot. zadania:

„Dostawa, montaż, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie wyposażenia wraz z przeszkoleniem personelu użytkownika do budynku Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach”

Zamawiający, Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach, w imieniu którego działa Inwestor zastępczy: Gmina Wyszki na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego i Inwestora zastępczego w dn. 27.02.2018 r. – 01.03.2018 r. Poniżej treści zapytań i odpowiedzi:

### **Wniosek nr 1:**

Dotyczy: **Przetarg na dostawę, wniesienie, montaż wyposażenia do budynku Gminnego Centrum Biblioteczno- Kulturowego w Wyszkach**

Proszę o doprecyzowanie załączników specyfikacji – część I, II, III, IV

Brak w nich wymiarów, mocy i innych parametrów umożliwiających identyfikację i rzeczową wycenę wyposażenia.

Bez tych parametrów wycena jest nie możliwa a co za tym idzie przetarg z powodu uchybień formalno- prawnych jest nieważny.

**Odp.** Zamawiający informuje, że parametry przedmiotów, które są określone w załącznikach nr 1 do SIWZ w częściach I, II, III, IV zostały określone w sposób wyczerpujący i pełny. Przedmioty do opisu których, niezbędne jest podanie wymiarów lub mocy zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia. Każdy towar został opisany w sposób, który umożliwia jego identyfikację i wycenę. W związku z powyższym nie zostały stwierdzone uchybienia, które powodują nieważność postępowania przetargowego.

### **Wniosek nr 2:**

Dzień dobry,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie szczegółowej specyfikacji doboru klimatyzatora kasetonowego z agregatem. Mam na myśli kartę katalogową urządzenia lub producenta urządzenia, na podstawie którego została sporządzona karta umieszczona w załączniku.

**Odp.** Parametry klimatyzatora zostały określone na podstawie rozeznania istniejącego rynku. Wyjątek stanowi rozstaw – szerokość, wysokość, głębokość, rozstaw otworów

montażowych agregatu, który to, jest podyktowany rozstawem istniejącego stelażu oraz miejscem ich usytuowania.

  
WÓJT  
mgr inż. Marcin Korzeniewski